

Fingrid Oyj
palautteet@fingrid.fi

EPV ALUEVERKKO OY:N KOMMENTIT KANTAVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN

EPV Alueverkko Oy kiittää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:tä mahdollisuudesta kommentoida kantaverkon kehittämissuunnitelmaa.

Kantaverkon kehittämissuunnitelma on kattava kokonaisuus toimintaympäristön muutoksista, kehittämissuunnitelman taustoista ja tulevaisuuden näkymistä siirryttäessä enenevässä määrin uusiutuvaan energiantuotantoon.

Haluamme korostaa erityisesti kantaverkon 400/110 kV muuntokapasiteetin lisäämistä Pohjanmaan rannikolle Kristiinankaupunki-Vaasa välille merkittävän uuden tuulivoimatuotannon kehityshankkeiden tarpeisiin. Pitkien siirtomatkojen toteuttaminen 110 kV jännitteellä tuottaa merkittävästi loistehoa ja siirtohäviöitä, eikä siten ole järkevää. Myös uusien johtojen rakentaminen olemassa oleville 400/110 kV sähköasemille pitkien etäisyyksien vuoksi ympäristöllisistä ja maankäytöllisistä syistä on haastavaa.

Lapin suunnittelualueella yhtiö toivoo erityisesti 400 kV verkon laajenemista Pirttikoskelle ja Kemijärvelle.

EPV Alueverkko Oy:llä ei ole muuta kommentoitavaa kantaverkon kehityssuunnitelmaan. Tarkemmat aluekohtaiset verkonkehityssuunnitelmat on jatkossakin hyvä läpikäydä yhdessä säännönmukaisesti.

Ystävällisin terveisin

EPV ALUEVERKKO OY

