



Reservipäivä 16.5.2018

Vesa Vänskä

Käytön verkkosäännön sidosryhmäkuulemiset

FINGRID

Käytön verkkosäännön sidosryhmäkuulemiset

- Käytön verkkosääntö (System Operation Guideline, SO GL) velvoittaa siirtoverkonhaltijoita kuulemaan sidosryhmiä tietyistä ehdoista, edellytyksistä ja menetelmistä ennen niiden lähettämistä sääntelyviranomaisen vahvistettavaksi.
- Sidosryhmäkuulemisen tulee olla vähintään kuukauden mittainen.
- Jos kyseessä on ehdotus sellaisten alueiden osalta, jotka koostuvat enintään viidestä jäsenvaltiosta, on päätökset tehtävä yksimielisesti.
- Kaikkia verkkosäännössä olevia ehtoja tai menetelmiä ei tule vahvistuttaa sääntelyviranomaisella.

Käytön verkkosäännön taajuudenhallinta osioon liittyvät sidosryhmäkuulemiset

Kuuleminen käyty

- synkronialuekohtainen yhteinen ehdotus taajuudensäätöblokkien määrittelemiseksi
- pienin aktivointiaika, joka taajuuden vakautusreservien (FCR) tarjoajien on taattava ja siihen liittyvät kustannus-hyötyanalyysissä käytetyt oletukset ja menetelmä

Kuuleminen touko-, kesäkuussa

- taajuuden laadun määrittämissä parametreissa ja taajuuden laadun tavoiteparametreissa
- taajuuden vakautusreservien (FCR) mitoitusparametrit
- taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuudet

Kuuleminen heinä-, elokuussa

- rajat taajuuden vakautusreservien (FCR) vaihdolle siirtoverkonhaltijoiden kesken synkronialueen sisällä
- rajat taajuuden palautusreservien (FRR) vaihdon määrälle synkronialueiden välillä ja rajat taajuuden palautusreservien (FRR) jakamisen määrälle synkronialueiden välillä
- pätötehon muutosnopeusrajoitukset (HVDC, tuotanto ja kulutus)
- taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen tähtäävät koordinoitimet
- toimenpiteet, joilla pyritään taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen pyytämällä muutoksia sähköntuotantomoduulien ja kulutusyksiköiden pätötehon tuotannossa tai kulutuksessa
- taajuuden palautusreservien mitoitus säännöt
- synkronialue- tai taajuudensäätöblokkikohtaiset parantavat toimenpiteet, joilla varmistetaan että kyetään tulevaisuudessa täyttämään synkronialueelle ja taajuudensäätöblokkille asetetut taajuuden laatuparametrit

Kiitos!

Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

The Fingrid logo consists of the word "FINGRID" in a bold, red, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. The logo is positioned in the bottom right corner of the slide.

FINGRID