

Kantaverkon rajauseriaate

- Kantaverkon laajuuden tulee kattaa kohtuullisessa määrin koko maan alue
- 400 kV ja 220 kV siirtoverkot ovat keskeinen osa kantaverkkoa, ml. yhteiseen markkina-alueeseen kuuluvat rajajohdot
 - Säteettäiset, useimmiten voimalaitosten liityntäjohdot eivät ole kantaverkkoa
- 110 kV rengaskäyttökelpoiset runkoyhteydet kytkinkenttineen
 - 400/220 kV verkkoa tukevat yhteydet
 - Teknis-taloudellisista syistä 110 kV toteutetut runkoyhteydet
 - Johdot, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää käyttää renkaana tai joiden rengaskäyttö perustuu asiakkaan omaan käyttövarmuustarpeeseen, eivät kuulu kantaverkkoon
 - Yhtä liittyjää palvelevat johdot eivät ole kantaverkkoa kuten teollisuus- ja taajamaverkot