

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama asiakirja.
Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av
Energimyndigheten.
This is a document that has been electronically signed by the
Energy Authority.

Asiakirjan päivämäärä on:	03.10.2025
Dokumentet är daterat:	03.10.2025
The document is dated:	03.10.2025

Esittelijä / Föredragande / Referendary

Nimi / Namn / Name:	Santeri Vauhkonen
Pvm / Datum / Date:	03.10.2025

Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

Nimi / Namn / Name:	Veli-Pekka Saajo
Pvm / Datum / Date:	03.10.2025

Tämä asiakirja koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat [Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >](#)

Detta dokument består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument [Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >](#)

This document contains:

- Front page (this page)
- The original document(s) [The signed document follows on the next page >](#)

Fingrid Oyj
palautteet@fingrid.fi

Energiaviraston lausunto kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksesta 2026–2035

Lausunto

Kiitämme mahdollisuudesta antaa palautetta kehittämissuunnitelmaluonnoksestanne.

Hallituksen esityksessä HE 45/2025 vp on esitetty muutoksia sähkömarkkinalain 41 §:än, joka käsittelee kantaverkon kehittämissuunnitelmaa. Muutoksen myötä Energiavirasto on tulossa saamaan oikeuden vaatia muutoksia kantaverkon kehittämissuunnitelmaan, mikäli se ei täytä 41 §:n vaatimuksia. Energiavirasto arvioi lausunnoilla olevaa kehittämissuunnitelmaluonnosta pääosin tästä näkökulmasta.

Sähkömarkkinalain 41 §:än tulee Energiavirastolle oikeus vaatia kantaverkonhaltijaa tekemään muutoksia kehittämissuunnitelmaan, jos on syytä epäillä, että kehittämissuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet eivät johda kantaverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttymiseen. Lisäksi Energiavirastolla tulee olemaan oikeus vaatia muutoksia kehittämissuunnitelmaan, jos kehittämissuunnitelmassa ei ole suunnitelmaa verkon kehittämisvelvollisuuden ja kantaverkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi, suunnitelmaa sellaisista rajayhdysjohtoja koskevista investoinneista, jotka ovat tarpeen tehokkaasti toimiville kansallisille ja alueellisille sähkömarkkinoille sekä Euroopan unionin sähkön sisämarkkinoille, tai selvitystä kehittämissuunnitelman laatimisessa käytetyistä menetelmistä sekä suunnitelman perustana olevista sähkön kulutuksen ja tuotannon kehitystä koskevista ennusteista ja muista oletuksista.

Edellä mainittujen vaatimusten täyttymisen arviointi edellyttää riittävän kattavaa kehittämissuunnitelmaa. Energiavirasto kiinnittää huomiota vuosien 2026–2035 kantaverkon kehittämissuunnitelman laajuuteen verrattuna edellisiin kehittämissuunnitelmiin. Kehittämissuunnitelmaluonnos on jo pelkästään sivumäärissä mitattuna alle puolet niin pitkä kuin kaksi edellistä kehittämissuunnitelmaa ovat olleet. Kehittämissuunnitelmasta on jätetty pois tai selkeästi supistettu osioita, jotka ovat aikaisemmin sisältäneet sähkömarkkinalain vaatimusten täyttymisen arvioinnin kannalta tarpeellista tietoa. Esimerkiksi alueellaiset investointisuunnitelmat ovat esitetty edelliseen kehittämissuunnitelmaan verrattuna erittäin suppeasti.

Sähkömarkkinalain 41 §:n mukaan kehittämissuunnitelma on julkaistava. Kantaverkonhaltijan on ennen julkaisemista kuultava verkkonsa käyttäjiä, asiaan liittyviä viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Kuulemisvaiheessa kehittämissuunnitelman tulee olla sellainen, että toimijat voivat tosiasiallisesti kommentoida suunnitelmaa. Suunnitelmassa tulee huomioida koko verkkoalue tasapuolisesti. Nyt kuultavana olevassa kehittämissuunnitelmaluonnoksessa keskitytään vahvasti päävoimansiirtoverkon investointeihin.

Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa esitetty kiihtyvä sähkönkulutuksen kasvu ja erityisesti nopeasti rakentuvat suuret kulutuskohdeet aiheuttavat epävarmuutta tulevien investointien suunnitteluun. Energiavirasto korostaa, että



kehittämissuunnitelman tulee olla paras mahdollinen arvio verkon kehittämistarpeista suunnitelman tekohetkellä. On ymmärrettävä, että kehittämissuunnitelma laaditaan osin ennusteiden ja oletusten perusteella. Kehittämissuunnitelmassa on silti esitettävä riittävän yksityiskohtaiset kehitystoimet, selvitys kehittämissuunnitelman laatimisessa käytetyistä menetelmistä sekä suunnitelman perustana olevista, sähkön kulutuksen ja tuotannon kehitystä koskevista ennusteista ja muista oletuksista.

Jakelu

Fingrid Oyj