

Hei,

kiitokset lausuntopyynnöstä Kantaverkon kehittämissuunnitelmaluonnokseen 2026-2035.

VSV Sähköverkon puolelta haluamme antaa palautetta kehittämissuunnitelmaan ja esittää huolestamme alueen sähkön saatavuuteen ja kapasiteettirajoituksiin.

Jakelualueemme Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla on jäänyt huomiotta kehittämissuunnitelmaluonnoksessa. Raisio-Kalanti-Rauma välinen 400 kV verkon vahvistus on ollut Fingridin suunnitelmissa, mutta nykyisessä kehittämissuunnitelmissa sitä ei ole esitetty vuoteen 2035 asti. Tämä hanke tulisi lisätä suunnitelmaan ja mahdollistaa alueen kehittymisen ja puhtaan energian siirtymän mahdollistaminen.

Nykyisillä kapasiteettirajoituksilla (sähkövarastot >1MW ja kulutuskohteet >2MW) ei elinkeinoelämä ja teollisuus ole mahdollista kehittyä alueella. Lisäksi uusien teollisuuskäyttäjien ja kulutuksien lisääminen on mahdotonta alueella moneen vuoteen. Tämä estää muun muassa puhtaan energian siirtymän kokonaisuudessaan alueellamme, kun esimerkiksi sähkökattiloita, sähköakkuja tai sähköautojen teholatausasemia ei voida lisätä. Lisäksi tulisi huomioida Uudenkaupungin mahdollisuudet sataman ja teollisuuden osalta, kun laivaliikenne ja logistiikka sähköistyy ja puolustusteollisuuden hankkeet etenevät ja sähköntarve kasvaa.

Pyydämme huomioimaan Vakka-Suomen alueen kehityksen ja puhtaan energian hankkeet kantaverkon kehittämissuunnitelmassa. Lisäksi hankkeiden kehittämis- ja rakentamisaikaan pitäisi nopeuttaa nykyisestä 7-8 vuodesta. Tämä vaatii laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja toimeenpanoja luvituskäytännöissä.

Ystävällisin terveisin,

Juho Jussila

Verkkojohtaja

VSV Sähköverkko Oy

Puh. 050 338 5384

Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

www.vsv.fi

VSV – Aina ON