

Fingridin verkossa vuonna 2018 tapahtuneet käyttöhäiriöt tapahtuma-ajan mukaisessa järjestyksessä.

Taphtuma-aika	Tapht.paikka	Un kv	Laite	Vian laatu	Vaihe	Häiriön omistaja
02.01.2018 13.57.42	SEITENOIKEA - ONTOJOKI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
14.01.2018 00.27.30	MELTAUS - VAJUKOSKI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
21.01.2018 21.50.46	20 kV Pääjärjestelmä, KRISTINESTAC	20	Reaktori	Muu vika	R	FINGRID
23.01.2018 13.15.23	MELTAUS - VAJUKOSKI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
23.01.2018 15.25.02	MELTAUS - VAJUKOSKI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
24.01.2018 04.48.15	MELTAUS - VAJUKOSKI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
24.01.2018 05.11.51	MELTAUS - VAJUKOSKI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
25.01.2018 15.34.36	400 kV Pääjärjestelmä, TAMMISTO	400	Tehokatkaisija	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
26.01.2018 12.16.55	KARJAA - KEMIÖ	110	Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
29.01.2018 15.14.25	PORVOO - AHVENKOSKI	110	Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
31.01.2018 09.05.10	LEPPIKOSKI - TIHISENNIEMI	110	Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
07.02.2018 10.24.06	KORIA - HEINOLA 2	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
07.02.2018 21.54.07	Fenno-Skan 2 500 kV DC	500 kV DC	Avojohto	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
20.02.2018 15.41.56	JUANKOSKI - KONTIOLAHTI	110	Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
28.02.2018 12.05.42	400 kV Pääjärjestelmä, UUSNIVALA	400	Sarjakondensaattori	Aiheeton toiminta	T	FINGRID
07.03.2018 16.26.52	220 kV Pääjärjestelmä, IVALO	220	Johtosuoja	Poisjäänyt toiminta	S	FINGRID
07.03.2018 16.26.52	IVALO - VARANGERBOTN	220	Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
11.03.2018 09.34.57	LEVÄSUO - ISOKANGAS A	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
12.03.2018 13.57.51	110 kV pääjärjestelmä, HUUTOKOSK	110	Johtosuoja	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
12.03.2018 15.31.15	Fenno-Skan 2 500 kV DC	500 kV DC	Tehomuuntaja	Muu vika	NO	FINGRID
13.03.2018 21.02.30	20 kV Pääjärjestelmä, NURMIJÄRVI	20	Reaktori	Muu vika	NO	FINGRID
20.03.2018 12.22.59	ISOKANGAS - LEVÄSUO B	110	Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
22.03.2018 10.55.13	HUUTOKOSKI - SAVONLINNA	110	Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
26.03.2018 21.58.49	110 kV Pääjärjestelmä, KALTIMO	110	Jännitemuuntaja	Maasulku	R	FINGRID
28.03.2018 06.22.42	400 kV Pääjärjestelmä, RAUMA	400	Kondensaattoriparisto	Muu vika		FINGRID
28.03.2018 10.47.33	400 kV Pääjärjestelmä, TUOMELA	400	Sarjakondensaattori	Muu vika	NO	FINGRID
01.04.2018 01.51.28	INKOO - ESPOO 110	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
05.04.2018 05.46.55	400 kV Pääjärjestelmä, TUOMELA	400	Sarjakondensaattori	Muu vika	NO	FINGRID
05.04.2018 14.59.10	ISOKANGAS - LEVÄSUO B	110	Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
09.04.2018 07.38.55	ONTOJOKI - TIHISENNIEMI	110	Avojohto	Maasulku	T	FINGRID

15.04.2018 06.44.57	PETÄJÄVESI - KOIVISTO	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
19.04.2018 12.52.00	MELO - RÄNNÄRI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
20.04.2018 01.03.58	NUOJUA - VUOLIJOKI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
20.04.2018 04.13.00	110 kV Pääjärjestelmä, KEMINMAA	110 Kondensaattoriparisto	Muu vika	NO	FINGRID
20.04.2018 05.22.11	VIRKKALA - KARJAA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
22.04.2018 05.46.02	PORVOO - AHVENKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
22.04.2018 15.31.20	KOPULA - NURMIJÄRVI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
25.04.2018 04.16.51	IMATRA - JUVA	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
25.04.2018 20.30.39	0,4 kV Pääjärjestelmä, SELLEE	0,4 Tehomuuntaja	Oikosulku	RST	FINGRID
26.04.2018 17.48.01	KORIA - PURHONOJA	110 Suojaus yleensä	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
26.04.2018 23.10.51	KALANTI - RAUMA	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
27.04.2018 05.35.49	KONKAPELTO - KIIKANLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
30.04.2018 06.02.08	KARJAA - KEMIÖ	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
30.04.2018 20.37.55	PORVOO - RUOTSINKYLÄ	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
01.05.2018 07.19.17	Estlink 2 450 kV HVDC-järjestelmä	450 kV DC Apulaite yleensä	Muu vika	NO	FINGRID
01.05.2018 09.06.38	ILOHARJU - ALAPITKÄ	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
01.05.2018 11.52.35	ILOHARJU - ALAPITKÄ	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
03.05.2018 08.15.16	JUVA - HUUTOKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
03.05.2018 10.58.08	SÄRKIVAARA - LIEKSA	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
08.05.2018 03.38.27	SAVONLINNA - KIIKANLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
10.05.2018 04.20.55	JUVA - HUUTOKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
12.05.2018 04.04.17	VIRKKALA - KARJAA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
12.05.2018 05.24.15	VISULAHTI - HUUTOKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
13.05.2018 13.12.16	KIIKANLAHTI - PAMILO	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
15.05.2018 04.11.06	220 kV Pääjärjestelmä, NUOJUA	220 Jälleenkytkentä	Poisjäänyt toiminta	NO	FINGRID
15.05.2018 04.11.06	NUOJUA - SEITENOIKEA	220 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
16.05.2018 17.55.23	ALAPITKÄ - SÄRKIVAARA	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
17.05.2018 14.50.31	VISULAHTI - PYHÄVESI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
18.05.2018 03.42.58	SALO - VIRKKALA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
21.05.2018 07.26.11	110 kV Pääjärjestelmä, KORIA	110 Tehomuuntaja	Muu vika	NO	FINGRID
21.05.2018 17.27.01	220 kV Pääjärjestelmä, TAIVALKOSK	220 Tehomuuntaja	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
22.05.2018 18.11.18	110 kV pääjärjestelmä, HUUTOKOSK	110 Tehomuuntaja	Virheellinen toiminta	NO	FINGRID
27.05.2018 21.08.17	PIKKARALA - SIIKAJOKI A	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
08.06.2018 03.03.42	PYHÄKOSKI - RAUTARUUKKI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID

09.06.2018 11.55.18	ALAPITKÄ - SÄRKIVAARA	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
10.06.2018 22.00.54	KALTIMO - KUURNA	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
18.06.2018 14.10.50	LEPPIKOSKI - TIHISENNIEMI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
18.06.2018 17.56.08	IVALO - VARANGERBOTN	220 Avojohto	Maasulku	ST	FINGRID
21.06.2018 21.39.52	ALAPITKÄ - SÄRKIVAARA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
25.06.2018 05.53.17	NUOJUA - VUOLIJOKI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
28.06.2018 21.45.40	SÄRKIVAARA - LIEKSA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
03.07.2018 04.20.54	KORIA - HEINOLA 1	110 Avojohto	Maasulku	RS	FINGRID
04.07.2018 04.48.56	HIKIÄ - VANAJA E	110 Virtamuuntaja	Maasulku	T	FINGRID
04.07.2018 09.09.37	PYHÄKOSKI - RAUTARUUKKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
05.07.2018 21.10.30	JUANKOSKI - KONTIOLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
05.07.2018 21.10.31	110 kV Pääjärjestelmä, KONTIOLAHTI	110 Jälleenkytkentä	Poisjäänyt toiminta	NO	FINGRID
05.07.2018 21.22.12	SEINÄJOKI - RÄNNÄRI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
07.07.2018 07.52.24	400 kV Pääjärjestelmä, KANGASALA	400 SVC-laitos	Muu vika	NO	FINGRID
08.07.2018 21.35.59	PIKKARALA - SIIKAJOKI A	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
10.07.2018 03.53.16	HUUTOKOSKI - KONTIOLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
13.07.2018 13.30.18	HIRVISUO - WISAFORST A	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
13.07.2018 15.56.48	LIETO - RAUMA	400 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
13.07.2018 16.36.26	ALAJÄRVI - PETÄJÄVESI	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
13.07.2018 16.36.27	110 kV Pääjärjestelmä, PETÄJÄVESI	110 Jälleenkytkentä	Poisjäänyt toiminta	NO	FINGRID
14.07.2018 06.09.18	HIKIÄ - NIKKILÄ	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
14.07.2018 16.15.25	PETÄJÄSKOSKI - VALAJASKOSKI A	220 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
15.07.2018 16.23.12	IVALO - VARANGERBOTN	220 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
16.07.2018 04.50.48	IVALO - VARANGERBOTN	220 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
16.07.2018 22.43.31	ALAPITKÄ - JUANKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
18.07.2018 08.38.26	OLKILUOTO - ULVILA A	400 Virtamuuntaja	Oikosulku	RST	FINGRID
18.07.2018 08.57.07	400 kV Pääjärjestelmä, OLKILUOTO	400 Ohjauskaapeli	Maasulku	NO	FINGRID
18.07.2018 21.39.22	400 kV Pääjärjestelmä, OLKILUOTO	400 Suojaus yleensä	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
19.07.2018 23.21.40	110 kV Pääjärjestelmä, LIETO	110 Kondensaattoriparisto	Muu vika	NO	FINGRID
20.07.2018 14.18.32	VUOLIJOKI - PELTOMÄKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
20.07.2018 16.51.15	FORSSA - RUOTSINKYLÄ	110 Avojohto	Maasulku	RS	FINGRID
21.07.2018 19.51.57	ALAJÄRVI - KANGASALA	400 Avojohto	Oikosulku	R	FINGRID
21.07.2018 19.58.45	400 kV Pääjärjestelmä, UUSNIVALA	400 Sarjakondensaattori	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
21.07.2018 19.59.32	ALAJÄRVI - KANGASALA	400 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID

21.07.2018 22.17.28	220 kV Pääjärjestelmä, TAIVALKOSK	220 Tehomuuntaja	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
23.07.2018 15.05.03	VAJUKOSKI - IVALO	220 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
24.07.2018 14.59.07	KAUPPILA - HUUTOKOSKI	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
25.07.2018 20.29.34	IVALO - VARANGERBOTN	220 Avojohto	Maasulku	RS	FINGRID
26.07.2018 09.20.34	400 kV Pääjärjestelmä, KORIA	400 Tehomuuntaja	Muu vika	NO	FINGRID
26.07.2018 13.55.37	KIIKANLAHTI - PAMILO	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
28.07.2018 16.46.57	SEITENOIKEA - ONTOJOKI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
29.07.2018 20.26.18	RAUMA - ULVILA L	110 Avojohto	Maasulku	ST	FINGRID
29.07.2018 21.36.26	LEPPIKOSKI - TIHISENNIEMI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
31.07.2018 15.33.58	HARJAVALTA - MELO	110 Avojohto	Maasulku	RS	FINGRID
02.08.2018 14.42.22	PAMILO - UIMAHARJU	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
02.08.2018 18.15.56	VIHTAVUORI - KOIVISTO A	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
02.08.2018 18.23.07	PETÄJÄVESI - KAUPPILA	110 Avojohto	Maasulku	RS	FINGRID
02.08.2018 18.41.03	KANGASALA - MÄNTTÄ L	110 Avojohto	Maasulku	ST	FINGRID
02.08.2018 18.41.03	MÄNTTÄ - KANGASALA I	110 Avojohto	Maasulku	ST	FINGRID
02.08.2018 23.59.44	KORIA - PYHÄVESI	110 Avojohto	Maasulku	RST	FINGRID
03.08.2018 06.43.35	PIKKARALA - ALAJÄRVI	400 Avojohto	Maasulku	RS	FINGRID
03.08.2018 06.44.09	HIRVISUO - JYLKKÄ 110	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
03.08.2018 07.59.28	VENTUSNEVA - UUSNIVALA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
03.08.2018 10.50.38	PETÄJÄVESI - HAAPAVEDEN VL	220 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
03.08.2018 11.05.40	ISOHAARA - RAASAKKA	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
03.08.2018 14.21.21	VALAJASKOSKI - MELTAUS	110 Avojohto	Oikosulku	ST	FINGRID
03.08.2018 14.27.22	KORIA - PYHÄVESI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
03.08.2018 16.29.39	MELTAUS - VAJUKOSKI	110 Avojohto	Oikosulku	ST	FINGRID
03.08.2018 18.56.56	HUUTOKOSKI - KONTIOLAHTI	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
03.08.2018 21.48.01	KIIKANLAHTI - PAMILO	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
04.08.2018 02.25.27	HUUTOKOSKI - KONTIOLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
05.08.2018 08.19.34	PETÄJÄVESI - KAUPPILA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
07.08.2018 23.54.31	Reaktorilaitos	20 Tehokatkaisija	Muu vika	NO	FINGRID
08.08.2018 03.54.00	110 kV Pääjärjestelmä, LEPPIKOSKI	110 Jälleenkytkentä	Poisjäänyt toiminta	NO	FINGRID
08.08.2018 03.54.00	LEPPIKOSKI - TIHISENNIEMI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
09.08.2018 07.45.11	PYHÄKOSKI - RAUTARUUKKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
09.08.2018 14.32.58	KOLSI - FORSSA	110 Avojohto	Oikosulku	ST	FINGRID
10.08.2018 04.26.40	HIRVISUO - JYLKKÄ 110	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID

11.08.2018 05.04.22	KANGASALA - MÄNTTÄ L	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
16.08.2018 14.40.41	ISOKANGAS - LEVÄSUO B	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
20.08.2018 16.34.43	VARKAUS - KONTIOLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
22.08.2018 05.36.43	VUOLIJOKI - PELTOMÄKI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
25.08.2018 20.00.12	KORIA - KYMI 110	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
26.08.2018 11.14.32	LIETO - RAUMA	400 Avojohto	Maasulku	ST	FINGRID
26.08.2018 14.28.03	20 kV Pääjärjestelmä, KEMINMAA	20 Reaktori	Muu vika	NO	FINGRID
28.08.2018 19.04.18	20 kV Pääjärjestelmä, KEMINMAA	20 Reaktori	Maasulku	T	FINGRID
31.08.2018 08.19.02	Fenno-Skan 1 400 kV DC	400 kV DC Apulaite yleensä	Muu vika	NO	FINGRID
01.09.2018 09.17.33	110 kV Pääjärjestelmä, KIIKANLAHTI	110 Jälleenkytkentä	Poisjäänyt toiminta	NO	FINGRID
01.09.2018 09.17.33	KONKAPELTO - KIIKANLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
02.09.2018 15.18.18	VUOLIJOKI - TIHISENNIEMI A	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
04.09.2018 11.08.00	KIIKANLAHTI - PAMILO	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
04.09.2018 11.49.38	VUOLIJOKI - IISALMI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
05.09.2018 10.23.56	PYHÄKOSKI - RAUTARUUKKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
05.09.2018 15.39.36	110 kV Pääjärjestelmä, PULP	110 Avojohto	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
08.09.2018 08.02.25	ALAPITKÄ - SÄRKIVAARA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
08.09.2018 14.29.15	HUUTOKOSKI - SAVONLINNA	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
10.09.2018 06.52.35	KANGASALA - MÄNTTÄ L	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
13.09.2018 14.28.02	110 kV Pääjärjestelmä, LIETO	110 Kondensaattoriparisto	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
15.09.2018 12.43.14	VENTUSNEVA - UUSNIVALA	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
23.09.2018 10.15.33	KONKAPELTO - KIIKANLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
23.09.2018 14.43.34	KANGASALA - MÄNTTÄ L	110 Avojohto	Oikosulku	RST	FINGRID
27.09.2018 12.47.17	INKOO - KARJAA A	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
27.09.2018 12.48.39	INKOO - KARJAA A	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
27.09.2018 12.51.05	INKOO - KARJAA A	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
27.09.2018 12.52.28	INKOO - KARJAA A	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
03.10.2018 08.30.12	110 kV Pääjärjestelmä, ISOHAARA	110 Avojohto	Virheellinen toiminta	NO	FINGRID
15.10.2018 12.19.49	NAANTALIN KT-LAITOS - NAANTALIN	110 Avojohto	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
17.10.2018 10.56.32	PETÄJÄVESI - KOIVISTO	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
18.10.2018 10.08.49	MÄNTTÄ - KANGASALA I	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
22.10.2018 15.55.42	LAVIANVUORI - MULTISILTA	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
24.10.2018 12.33.37	110 kV Pääjärjestelmä, VENTUSNEV.	110	Virheellinen toiminta	NO	FINGRID
25.10.2018 12.36.06	VAJUKOSKI - IVALO	220 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID

27.10.2018 05.58.15	PIKKARALA - SIIKAJOKI C	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
29.10.2018 15.05.14	PETÄJÄSKOSKI - LETSI	400 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
04.11.2018 19.54.31	HVDC -järjestelmä	150 kV DC Reaktori	Muu vika	NO	FINGRID
13.11.2018 10.23.53	LEPPIKOSKI - SEITENOIKEA	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
20.11.2018 09.42.32	SEINÄJOKI - RÄNNÄRI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
23.11.2018 07.41.24	400 kV AC ANTTILAN TASAVIRTA-AS	400 Suojaus yleensä	Muu vika	NO	FINGRID
23.11.2018 10.42.41	KOLSI - FORSSA	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
26.11.2018 10.44.16	110 kV Pääjärjestelmä, KIIKANLAHTI	110 Virtamuuntaja	Poisjäänyt toiminta	NO	FINGRID
26.11.2018 10.44.16	KONKAPELTO - KIIKANLAHTI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
26.11.2018 17.30.31	PETÄJÄSKOSKI - ISOKANGAS	400 Suojaus yleensä	Virheellinen toiminta	NO	FINGRID
29.11.2018 16.03.07	110 kV Pääjärjestelmä, KRISTIINA	110 Suojaus yleensä	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
30.11.2018 07.27.17	110 kV Pääjärjestelmä, NAANTALIN	110 Johtosuoja	Aiheeton toiminta	NO	FINGRID
02.12.2018 18.29.10	Fenno-Skan 2 500 kV DC	500 kV DC Muu laite	Virheellinen toiminta	NO	FINGRID
03.12.2018 03.40.36	PERNOONKOSKI - KORIA	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
05.12.2018 14.03.56	PYHÄKOSKI - RAUTARUUKKI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
05.12.2018 17.31.33	SARJAKONDENSAATTORI 2 VJ-PS	400 Sarjakondensaattori	Muu vika	NO	FINGRID
08.12.2018 03.29.15	ESPOO - LEPPÄVAARA P	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID
09.12.2018 12.41.45	LIETO - KALANTI	110 Avojohto	Maasulku	T	FINGRID
11.12.2018 14.53.34	110 kV Pääjärjestelmä, HIKIÄ	110 Kokoomakisko	Maasulku	S	FINGRID
19.12.2018 13.00.57	VISULAHTI - HUUTOKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
29.12.2018 06.15.49	MELTAUS - VAJUKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
29.12.2018 15.01.32	VALAJASKOSKI - KUOLAJÄRVI	220 Avojohto	Maasulku	S	FINGRID
31.12.2018 14.05.39	VISULAHTI - HUUTOKOSKI	110 Avojohto	Maasulku	R	FINGRID