



Webinaari 23.10.2018

Satu Viljainen

---

# Ehdotus markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskeviksi säännöiksi

**FINGRID**

# Sähköverkon hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosäännön<sup>(\*)</sup> artiklan 35(1) mukaan kantaverkonhaltijat voivat määrätyissä tilanteissa keskeyttää markkinatoimintoja

1. A TSO may temporarily suspend one or more market activities laid down in paragraph 2 where:
  - (a) the transmission system of the TSO is in blackout state; or
  - (b) the TSO has exhausted all options provided by the market and the continuation of market activities under the emergency state would deteriorate one or more of the conditions referred to in Article 18(3) of Regulation (EU) 2017/1485; or
  - (c) the continuation of market activities would decrease significantly the effectiveness of the restoration process to the normal or alert state; or
  - (d) tools and communication means necessary for the TSOs to facilitate market activities are not available.

# Artikla 35(2) määrittelee, mitkä markkinatoiminnot voidaan tilapäisesti keskeyttää

2. The following market activities may be suspended pursuant to paragraph 1:

- (a) the provision of cross zonal capacity for capacity allocation on the corresponding bidding zone borders for each market time unit where it is expected that the transmission system shall not be restored to the normal or alert state;
- (b) the submission by a balancing service provider of balancing capacity and balancing energy bids;
- (c) the provision by a balance responsible party of a balanced position at the end of the day-ahead timeframe if required by the terms and conditions related to balancing;
- (d) the provision of modifications of the position of balance responsible parties;
- (e) the provision of schedules referred to in Article 111(1) and (2) of Regulation (EU) 2017/1485, and
- (f) other relevant market activities the suspension of which is deemed necessary to preserve and/or restore the system.

# **Artikla 36(1) velvoittaa Fingridiä valmistelemaan 18.12.2018 mennessä ehdotuksen markkinatoimintojen tilapäistä keskeyttämistä koskeviksi säännöiksi**

1. By 18 December 2018, each TSO shall develop a proposal for rules concerning the suspension and restoration of market activities.

**Artikla 39(1) velvoittaa Fingridiä valmistelemaan 18.12.2018 mennessä ehdotuksen taseselvityksessä sekä säätökapasiteetin ja säätöenergian selvityksissä sovellettavista säännöistä niiden taseselvitysjaksojen aikana, jolloin markkinatoiminnot olivat keskeytyneinä**

1. By 18 December 2018, each TSO shall develop a proposal for rules for imbalance settlement and settlement of balancing capacity and balancing energy which shall be applicable for imbalance settlement periods during which the market activities were suspended. The TSO may propose the same rules it applies for normal operations.

# Artiklojen 36(1) ja 39(1) mukaisista ehdotuksista on järjestettävä julkiset kuulemiset

- Fingrid käynnistää kuulemisen lähipäivinä
- Kuulemisesta ilmoitetaan Fingridin internet-sivuilla
- Artiklojen 36(1) ja 39(1) asiat liittyvät toisiinsa, joten ne käsitellään samassa ehdotuksessa
- Kuultavat dokumentit:
  - varsinainen ehdotus
  - selittävä dokumentti, jossa avataan tarkemmin ehdotuksen perusteluja
- Kuulemisen kesto 1 kk
- Vastaukset osoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi

**Fingrid Oyj's proposal for the rules for suspension and restoration of market activities in accordance with Article 36(1) and rules for imbalance settlement and settlement of balancing capacity and balancing energy in case of suspension of market activities in accordance with Article 39(1) of the Commission Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration**

October 2018

# Fingridin valmisteleman ehdotuksen pääsisältö

- Artikla 36(1): Markkinatoimintoja ei keskeytetä artiklan 35(1) nojalla
- Artikla 39(1): Taseselvitystä ja säätökapasiteetin ja säätöenergian selvitystä koskeviksi säännöiksi, joita sovelletaan taseselvitysjaksoihin, joiden aikana markkinatoiminnot olivat keskeytyneinä, ehdotetaan normaalin toiminnan sääntöjä

# Toiminta poikkeustilanteissa

- Poikkeustilanteissa markkinoiden normaaliin toimintaan voi olla tarvetta puuttua, vaikka markkinatoimintoja ei sähköverkon hätätilan ja käytönpalautuksen verkkosäännön nojalla keskeytettäisikään
- Poikkeustilanteisiin liittyviä relevantteja säädöksiä ja ohjeita mm.
  - CACM art 26(3): käyttövarmuussyistä voidaan rajoittaa markkinoille annettavaa rajakapasiteettia
  - CACM art 72 ja asetus 714/2009 art 16(2): *force majeure* tai hätätilanteessa voidaan pienentää jo allokoitua rajakapasiteettia
  - GL EB art 29(4) ja 37: käyttövarmuussyistä säätöenergiatarjoukset voidaan määrittää käytettäväksi vain Suomen alueella ja rajakapasiteetteja voidaan rajoittaa
  - Sähkömarkkinalaki, TEM:n asetus kantaverkonhaltijan järjestelmävastuusta sekä Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-KH40000: järjestelmävastaavan oikeuksin on mahdollista ohjata tuotantoa ja kulutusta käyttövarmuuden ollessa uhattuna