



Webinaari 23.10.2018

Jari Siltala

Ehdotus merkittävien sähköasemien nimeämiseksi

FINGRID

Taustaa

- **NC ER artikla 23(4):**

4. Käytönpalautumissuunnitelmaan on erityisesti sisällyttävä seuraavat osatekijät:

...

e) luettelo sähköasemista, jotka ovat olennaisen tärkeitä käytönpalautussuunnitelman toimenpiteiden kannalta;

...

- **NC ER artikla 42(5):**

Sähköasemien, jotka on määritelty olennaisen tärkeiksi käytönpalautussuunnitelman toimenpiteiden kannalta 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on pysyttävä toiminnassa vähintään 24 tunnin ajan tilanteessa, jossa pääsähkönsyöttö menetetään.

Ehdotus merkittävien sähköasemien nimeämiseksi

Kantaverkko:

- kaikki kantaverkon sähköasemat

Jakeluverkot:

- sähköasemat jotka ovat osana jakeluverkoissa sijaitsevien merkittäviksi nimettyjen tuotantomoduulien yhteyttä kantaverkkoon