



16.9.2024

Meri Viikari

Kesäkuun market decoupling

Sähkömarkkinatoimikunta 23.9.2024

FINGRID

Partial Decoupling 25.6.

- EPEX sähköpörssin tarjouskirjojen puuttuminen 25.6.2024 aiheutti Euroopan yhteen kytketyillä vuorokausimarkkinoilla (Single Day-Ahead Coupling, SDAC) osittaisen irtikytkennän (Partial Decoupling) Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa vuorokaudelle 26.6.
- Euroopassa markkinakytkentä saatiin suoritettua ilman EPEX tarjouskirjoja ja tulokset julkaistiin 14.11 CET.
- CORE-alueella EPEXin asiakkaille laskettiin hinta paikallisessa huutokaupassa (Local Auction) ilman siirtoja tarjousalueiden välillä ja tulokset julkaistiin 15.06 CET.
- Pohjoismaille ja Baltialla suoritettiin alueellinen markkinakytkentä (Regional Coupling), jonka tulokset julkaistiin 17.45 CET. Pohjoismaiden ja Baltian ulkorajojen siirtokapasiteetit jaettiin varajärjestelyin.
- [Single Day-Ahead Market Coupling \(SDAC\) report on the partial decoupling incident of June 25, 2024](#)

Markkinoiden fallback proseduurit

[paatos-fallback-nordic.pdf \(fingrid.fi\)](#)

(kaikki ajat CET aikoja)

Partial Decoupling 13.05 deadline to declare

- Mikäli normaalissa markkinakytkentäprosessissa on ongelmia, eikä prosessi pysty etenemään ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti, pyritään ongelmista kärsivä osapuoli (esim. sähköpörssi tai tarjousalue) erottamaan markkinakytkennästä.
- Osittainen markkinakytkentä julkistetaan viimeistään klo 13.05
- Markkinakytkentä suoritetaan niille osapuolille, jotka eivät kärsi häiriöstä ja häiriöstä kärsivä osapuoli jätetään pois laskennasta.

Full Decoupling 14.20 deadline to declare

- Mikäli osittainen markkinakytkentä ei ole onnistunut klo 14.20 mennessä joudutaan markkinoiden irtikykentään, eli yhteistä markkinakytkentää ei suoriteta.

Nordic Regional Coupling 20.00 deadline

- Markkinoiden häiriötilanteessa Pohjoismaissa ja Baltiassa on sovittu yhteisestä alueellisesta markkinakytkennästä. Laskenta voidaan aloittaa vasta SDAC tason laskentojen jälkeen.
- Alueellisessa markkinakytkennässä Pohjoismaiden ja Baltian ulkorajojen rajasiirtokapasiteetit asetetaan nolaksi. Kapasiteetit jaetaan fallback –proseduurien mukaisesti.
- Mikäli laskenta ei onnistu 20.00 mennessä, astuvat voimaan referenssipäivän hinnat, volyymit ja siirrot.

Siirtokapasiteetin jakaminen

Decoupled interconnectors	Fallback solution
Nordic Internal Borders (NO-SE, NO-DK, NO-NO, NO-FI, DK-SE, DK-DK, SE-FI, SE-SE)	Nordic-Baltic regional coupling
Baltic Internal Borders (EE-LV, LV-LT)	Nordic-Baltic regional coupling
NO2-NL (Norway 2-Netherlands (NorNed))	Shadow Auction
NO2-DE (Norway 2-Germany (NordLink))	Shadow Auction
DK1-NL (Denmark 1-Netherlands (COBRA Cable))	Shadow Auction
DK1-DE (Denmark 1-Germany)	Shadow Auction
DK2-DE (Denmark 2-Germany)	Shadow Auction
SE4-DE (Baltic Cable)	Back to owner
PL-SE4	Intraday
SE4-LT	Nordic-Baltic regional coupling
PL-LT	Back to owner
EE-FI	Nordic-Baltic regional coupling

Kuvat ja taulukko: [single-day-ahead-market-coupling-\(sdac\)-report-on-the-partial-decoupling-incident-of-june-25-2024.pdf](https://www.nemo-committee.eu/single-day-ahead-market-coupling-(sdac)-report-on-the-partial-decoupling-incident-of-june-25-2024.pdf) (nemo-committee.eu)

